



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2017CCC0307-2625797

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB5LE-100

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB5LE-100 商 标: / 样品数量: 112 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-01-08 完成日期: 2018-04-24	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-100; Ui: AC500V; Uimp: 4kV; 适用频率: 50Hz; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I\Delta n$: 0.03A、0.05A、0.1A/AC 型; 电子式: $I\Delta m=2000A$; $Ics=7500A$; $Icn=10000A$; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭, 具备隔离功能)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭, 具备隔离功能)、4P (带四个保护极)。	
主检:  日期: 2018.04.24	 (温州出入境检验检疫技术中心) 2018 年 04 月 24 日
审核:  日期: 2018.04.24	
签发:  日期: 2018.04.24	
备注 试品编号: A1-1(1P+N/D100/0.03/AC) C2-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) E0-8~E0-10(4P/C100/0.03/AC) A1-2(4P/D100/0.03/AC) C2-4~6(4P/D100/0.03/AC) F0-1~F0-3(1P+N/D63/0.1/AC) A2-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) D-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) F0-4~F0-6(1P+N/D100/0.03/AC) A2-4~6(4P/D100/0.03/AC) D-4~6(4P/D100/0.03/AC) F0-7~F0-9(2P/D63/0.1/AC) B-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) D0-1(1P+N/D100/0.05/AC) F0-10~F0-12(2P/D100/0.03/AC) B-4(1P+N/D100/0.03/AC) D0-2(1P+N/D100/0.1/AC) F0-13~F0-15(4P/D63/0.1/AC) B-5~B-7(3P+N/D100/0.03/AC) E-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) F0-16~F0-18(4P/D100/0.03/AC) B-8~B-10(4P/D100/0.03/AC) E-4~6(4P/D100/0.03/AC) F1-1~F1-3(1P+N/D63/0.1/AC) B-11(4P/D100/0.03/AC) E-7~9(4P/D100/0.03/AC) F1-4~F1-6(1P+N/D100/0.03/AC) B-12~B-14 E0-1~E0-2 F1-7~F1-9(2P/D63/0.1/AC) (1P+N/C100/0.03/AC) (1P+N/D63/0.03/AC)~(1P+N/D8 F1-10~F1-12(2P/D100/0.03/AC) B-15~B-17 0/0.03/AC) F1-13~F1-15(4P/D63/0.1/AC) (3P+N/C100/0.03/AC) E0-3~E0-4 F1-16~F1-18(4P/D100/0.03/AC) B-18~B-20(4P/C100/0.03/AC) (1P+N/D100/0.03/AC)~(1P+N/C G-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) C1-1~3(1P+N/D100/0.03/AC) 80/0.03/AC) G-4~6(4P/D100/0.03/AC) C1-4~6(4P/D100/0.03/AC) E0-5~E0-7 H-1~3(4P/D100/0.03/AC) (1P+N/C100/0.03/AC)	