



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-801422
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-125C,RDB5LE-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB5LE-125C,RDB5LE-125H 商 标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-27 完成日期: 2021-08-15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-125C,RDB5LE-125H Uimp:4kV;Ui:690V; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P); In:80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; RDB5LE-125C:Ics:6kA,Icu:6kA; RDB5LE-125H:Ics:7.5kA,Icu:10kA; IΔn:0.03A/0.05A/0.1A; 额定剩余动作类型:AC 型; 剩余电流脱扣器类型:电子式; IΔm:3kA;选择性类别:A 类; 极数:1P+N(N 极不可开闭),2P,3P,3P+N(N 极不可开闭),4P; 2P,3P,4P 适用于隔离;1P+N,3P+N 不适用于隔离。	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-09-03	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 09 月 13 日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2021-09-03	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-09-03	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CQC 认可报告编号: C-040-09B3715-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2011010307462542; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	