



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2015CCC0307-2212439  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB7-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 小型断路器</p> <p>型号: RDB7-63</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 140</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2016-02-02</p> <p>完成日期: 2016-04-22</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
<p>试验结论: 依据 GB 10963.1-2005 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDB7-63 Ue: AC230V (1P)、AC400V(2P、3P、4P);; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; D 型: Icn: 6000A; Ics: 6000A; C 型: Icn: 10000A; Ics: 7500A; 极数: 1P、2P、3P、4P</p>	
<p>主检: 高云燕 签名:  日期: 2016-05-06</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2016年05月08日</p>
<p>审核: 袁科锋 签名:  日期: 2016-05-06</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2016-05-08</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;</p>	