



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2876393



产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB7LE-63

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心

国家低压电器检测重点实验室(浙江)



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDB7LE-63 商 标: / 样品数量: 105 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-04-28 完成日期: 2018-11-21	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司 生产者 (制造商) 地址: 乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB7LE-63; Ui: AC500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V (1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P); 适用频率: 50Hz; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; $I\Delta n=30\text{mA}$ 、50mA/AC 型; 电子式; $I\Delta m=2000\text{A}$; $I_{cs}=I_{cn}=6000\text{A}$; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 常通, 不适用于隔离用)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 常通, 不适用于隔离用)、4P (带四个保护极)。	
主检: 	日期: 2018.11.21
审核: 	日期: 2018.11.21
签发: 	日期: 2018.11.21
试品编号: A1-1(1P+N/D63/0.03/AC) A1-2(4P/D63/0.03/AC) A2-1~3(1P+N/D63/0.03/AC) A2-4~6(4P/D63/0.03/AC) B-1~3(1P+N/D63/0.03/AC) B-4(2P/D63/0.03/AC) B-5~7(3P+N/D63/0.03/AC) B-8~10(4P/D63/0.03/AC) B-11(4P/D63/0.03/AC) B-12~14(1P+N/C63/0.03/AC) B-15~17(3P+N/C63/0.03/AC) B-18~20(4P/C63/0.03/AC) C1-1~3(1P+N/D63/0.03/AC) C1-4~6(4P/D63/0.03/AC) C2-1~3(2P/D63/0.03/AC) C2-4~6(4P/D63/0.03/AC) D-1~3(1P+N/D63/0.03/AC) D-4~6(4P/D63/0.03/AC) D0-1(1P+N/D63/0.05/AC) E-1~3(1P+N/D63/0.03/AC) E-4~6(4P/D63/0.03/AC) E-7~9(4P/D63/0.03/AC) E0-1~8 (1P+N/D6~D50/0.03/AC) E0-9~16 (1P+N/C6~C50/0.03/AC) E0-17~19 (1P+N/C63/0.03/AC) E0-20~22(4P/C63/0.03/AC) F0-1~3(1P+N/D6/0.05/AC) F0-4~6(1P+N/D63/0.03/AC) F0-7~9(2P/D6/0.05/AC) F0-10~12(2P/D63/0.03/AC) F0-13~15(4P/D6/0.05/AC) F0-16~18(4P/D63/0.03/AC) G-1~3(1P+N/D63/0.03/AC) G-4~6(4P/D63/0.03/AC) H-1~3(4P/D63/0.03/AC)	

