



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他




申请编号: V2022CQC107502-925714  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDH5DS-125

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 双电源自动转换开关</p> <p>型 号: RDH5DS-125</p> <p>商 标: <b>PEOPLE</b></p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-03-10, 2022-03-29</p> <p>完成日期: 2022-05-29</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDH5DS-125</p> <p>Ui:800V(主电路),400V(控制回路);</p> <p>Uimp:8kV(主电路),2.5kV(控制回路);</p> <p>Ue:AC400V;Ith:125A;</p> <p>Ie:6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;</p> <p>使用类别:AC-33iB;</p> <p>Icw:10kA/30ms;Icm(峰值):17kA;</p> <p>电器级别:PC 级;转换方式:ATSE;</p> <p>极数:3P,4P.</p>	
<p>主检:  日期: 2022-06-01</p>	 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022年06月01日</p>
<p>审核:  日期: 2022-06-01</p>	
<p>签发:  日期: 2022-06-01</p>	
<p>备注:</p> <p>无</p>	