



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-821361
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: RDL20-400/4300

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 漏电断路器 型 号: RDL20-400/4300 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-25 完成日期: 2022-03-09	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDL20-400/4300 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V; In: 200A,250A,315A,350A,400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:30kA; Icu:30kA; I Δ n:200mA,300mA,500mA /AC 型; 漏电脱扣器的类型:电子式; I Δ m:1/4Icu;选择性类别:A 类; 极数: 3P+N(3 个保护极,N 极常通); 不具有隔离功能;	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-03-23	 (检测机构名称、盖章) 2022年3月23日
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2022-03-23	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-23	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CQC 认可报告编号: C-040-09B4743-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010307013314; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	