



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131833
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-125L、RDM1-125M、
RDM1-125H、RDM1-125L/T、
RDM1-125M/T、RDM1-125H/T

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号： RDM1-125M,RDM1-125L 商 标：/ 样品数量：8 台 样品来源：送样 收样日期：2023-12-01 完成日期：2023-12-18		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号									
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、 RDM1-125H/T；Uimp: 8kV；Ui: 800V；Ue: AC400V/AC690V(仅 M, H 型 3P, 4P)；In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A；过电流脱扣器类型：热磁式；AC400V: Ics: 25kA(L 型), Icu: 36kA(L 型)；Ics: 36kA(M 型), Icu: 50kA(M 型)；Ics: 50kA(H 型), Icu: 85kA(H 型)； AC690V: Ics: 5kA(M 型), Icu: 10kA(M 型)；Ics: 10kA(H 型), Icu: 20kA(H 型)；选择性类别：A；2P, 3P, 4P(N 极可开闭)；适用于隔离用； 配用的辅助触头：1NO1NC, Ith: 3A；AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A； DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A											
主检：张帆 日期：2023-12-18											
审核：陈圣杰 日期：2023-12-21											
签发：严平 日期：2023-12-25											
备注： 1.变更情况： <table><thead><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>分断能力变更</td><td>AC400V: L 型: Icu=35kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=35kA</td><td>AC400V: L 型: Icu=36kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=36kA</td></tr></tbody></table> 2.最近一次原认可报告编号(申请号): 02501-22DQ2601(V2021CQC107502-830067); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2015010307751136; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				序号	变更项目	变更前	变更后	1	分断能力变更	AC400V: L 型: Icu=35kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V: L 型: Icu=36kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=36kA
序号	变更项目	变更前	变更后								
1	分断能力变更	AC400V: L 型: Icu=35kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V: L 型: Icu=36kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=36kA								