



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0307-4541180
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：RDM1E-125M、RDM1E-125H

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM1E-125M、RDM1E-125H 商 标：PEOPLE 样品数量：2 台 样品来源：企业送样 收样日期：2024-08-20 完成日期：2024-08-27	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
RDM1E-125M、RDM1E-125H；
 U_{imp} ：8kV； U_i ：800V； U_e ：AC400V； I_n ：32A（16A~32A 可调），63A（32A~63A 可调）；125A（63A~125A 可调）；过电流脱扣器类型：电子式； I_{cs} ：35 kA（M 型），50 kA（H 型）； I_{cu} ：50 kA（M 型），85 kA（H 型）； I_{cw} ：5kA/1s；
选择性类别：B 类；频率：50Hz；极数：3P，4P（3 个保护极，N 极可开闭）；
适用于隔离；配用的辅助触头：1NO1NC；约定发热电流（ I_{th} ）：3A；
相应类别下的额定工作电压(U_e)/额定工作电流（ I_e ）：AC-15：AC400V/0.4A；
DC-13：DC220V/0.15A

主检：徐相玉 签名：徐相玉 日期：2024-08-28	山东省产品质量检验研究院 2024 年 8 月 28 日
审核：杜红亮 签名：杜红亮 日期：2024-08-28	
签发：丛 林 签名：丛 林 日期：2024-08-28	

备注	1.		
		变更项目	变更前
			变更后
		参数变更	I_{cw} ：1.2kA/1s
			I_{cw} ：5kA/1s
			选择性类别：A 类
			选择性类别：B 类
		原证书编号	2024010307673122
		原测试报告编号	C-040-09B1039-S
		原测试报告检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司
		原变更报告编号	1.03601-A-15B1664-S
			2.03101-AY0202601-2021、03101-AY0201615-2022
		原变更试报告检测单位	1.苏州电器科学研究院股份有限公司
			2.山东省产品质量检验研究院
2.此变更报告与原型式试验报告和原变更报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原型式试验报告和原变更报告中的样品描述及说明。			