



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4463

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4581058

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器 (量测开关)

型号: RDM1E-160、RDM1E-250

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



## 安全型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器(量测  
开关)

型号: RDM1E-160、RDM1E-250

商标: /

样品数量: 11台

样品来源: 送样

收样日期: 2024年10月09日

完成日期: 2024年12月06日

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM1E-160、RDM1E-250

Ue: AC380V、AC400V、AC415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: RDM1E-250: 250A(100A~250A)可调;

RDM1E-160: 160A(63A~160A)可调;

Ics: M型: 25kA, H型: 36kA


Icu M型: 36kA, H型: 50kA

Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A;

极数: 3P、3P+N(3个保护极, N极常通)、4P(3个保护极, N极可开闭);

3P、4P(适用于隔离)、3P+N(不适用于隔离); 额定频率: 50Hz。

主检: 王静 签名:  日期: 2024-11-28

审核: 杜淑娟 签名:  日期: 2024-12-06

签发: 张春香 签名:  日期: 2024-12-06

天津天传电控设备检测有限公司  
(检测机构名称, 盖章)

2024年12月06日



备注 该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。