



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0307-4541179

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器




型号：RDM1E-250M、RDM1E-250H

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM1E-250M、RDM1E-250H 商 标: PEOPLE 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-08-20 完成日期: 2024-08-27	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号		
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1E-250M、RDM1E-250H U_{imp} : 8kV; U_i : 800V; U_e : AC400V; I_n : 250A (100A~250A 可调); 过电流 脱扣器类型: 电子式; I_{cs} : 35 kA (M 型), 50 kA (H 型); I_{cu} : 50 kA (M 型), 85 kA (H 型); I_{cw} : 5kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; 约定 发热电流 (I_{th}): 3A; 相应类别下的额定工作电压(U_e)/额定工作电流 (I_e): AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A			
主检: 徐相玉 签名:  日期: 2024-08-28	山东省产品质量检验研究院 2024 年 8 月 28 日		
审核: 杜红亮 签名:  日期: 2024-08-28			
签发: 丛 林 签名:  日期: 2024-08-28			
备注	1.变更明细表:		
	变更项目	变更前	变更后
	参数变更	I_{cw} : 3kA/1s	I_{cw} : 5kA/1s
		选择性类别: A 类	选择性类别: B 类
	原证书编号	2024010307673123	
	原测试报告编号	C-040-09B1040-S	
	原测试报告检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	原变更报告编号	1.03601-A-15B1665-S 2.03101-AY0202605-2021、03101-AY0201614-2022	
原变更试报告检测单位	1.苏州电器科学研究院股份有限公司 2.山东省产品质量检验研究院		
2.此变更报告与原型式试验报告和原变更报告合并使用方为有效,报告中样品描述及说明取代原型 式试验报告和原变更报告中的样品描述及说明。			