



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2989750

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM1E-400M/3400, RDM1E-400M/4400,
RDM1E-400H/3400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



1. 变更情况:



序号和名称	变更前	变更后
1. 额定运行短路分断能力变更	H型(3极) 55KA	H型(3极) 65KA

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B1041-S

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司

4. 原 CCC 证书编号: 2010010307428346

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM1E-400M/3400, RDM1E-400M/4400, RDM1E-400H/3400 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-03 完成日期: 2018-09-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1E-400M/3400, RDM1E-400M/4400, RDM1E-400H/3400 Ui:800V; Uimp:8kV; Ue:AC400V; In:400A(200A~400A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; M 型:Ics:32.5kA,Icu:65kA; H 型:Ics:65kA,Icu:100kA; Icw:5kA/0.5s; 使用类别:B 类; 极数:3P(3 个保护极,M 型,H 型), 4P(3 个保护极,N 极可开闭,M 型); 适用于隔离用。							
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-09-06	 (检测机构名称 盖章) 2018 年 9 月 06 日						
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-09-06							
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-09-06							
备注: 1.变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.额定运行短路分断能力变更</td> <td>H 型(3 极):55kA</td> <td>H 型(3 极): 65kA</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.额定运行短路分断能力变更	H 型(3 极):55kA	H 型(3 极): 65kA
序号和名称	变更前	变更后					
1.额定运行短路分断能力变更	H 型(3 极):55kA	H 型(3 极): 65kA					
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B1041-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2010010307428346; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							