



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2020CQC012030-736687

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1E-630M、RDM1E-630H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM1E-630M、 RDM1E-630H 商 标: / 样品数量: 16 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-12-15 完成日期: 2021-01-24	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1E-630M、RDM1E-630H; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 630A(I_R: 252~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; RDM1E-630M: Ics: 37.5kA, Icu: 50kA, Icw: 10kA/1s; RDM1E-630H: Ics: 65kA, Icu: 100kA, Icw: 10kA/1s; 使用类别: B 类; 极数: 3P; 适用于隔离用 配用的辅助触头: 1NO1NC, Uimp: 4kV; Ui: 400V, Ith: 3A, AC-15: AC220V/0.15A, DC-13: DC220V/0.15A	
主检:  日期: 2021-01-24	
审核:  日期: 2021-01-26	
签发:  日期: 2021-01-27	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	