




211520110775



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-830072

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM1E-630M、RDM1E-630H

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



# 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-830072 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM1E-630M/3400 630A 商标: / 样品数量: 1 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021-12-23 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准:

**GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》**

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM1E-630M、RDM1E-630H

Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 630A (I<sub>r</sub>=252A~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 37.5 kA (M 型), 65kA (H 型); Icu: 50 kA (M 型), 100kA (H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50Hz; 极数: 3P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1N01NC; 约定发热电流 (I<sub>th</sub>): 3A; Uimp: 4kV; Ui: 400V; 相应类别下的额定工作电压 (Ue)/额定工作电流 (Ie): AC-15: AC220V/0.15A; DC-13: DC220V/0.15A

主检: 张培英 签名:  日期: 2022-03-17

审核: 朱金华 签名:  日期: 2022-03-17

签发: 丛林 签名:  日期: 2022-03-17

山东省产品质量检验研究院  
2022 年 3 月 17 日

备注

1. 变更明细表

变更项目	变更前	变更后
标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
安全件变更	见附页	见附页
生产企业搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
原证书编号	CQC21012285456	
原测试报告编号	02501-20DQ0091	
原检测单位	福建省产品质量检验研究院	
原变更报告编号	/	
原检测单位	/	

2. 此变更报告与原型式试验报告合并使用方为有效, 报告中样品描述及说明取代原型式试验报告中的样品描述及说明。