



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2989748




(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM1E-800M/3400, RDM1E-800M/4400
RDM1E-800H/3400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM1E-800M/3400,RDM1E-800M/4400 RDM1E-800H/3400 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-03 完成日期: 2018-09-05	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1E-800M/3400,RDM1E-800M/4400, RDM1E-800H/3400 Ui:800V;Uimp:8kV; Ue:AC400V; In:630A(I _R =400A ~ 630A 可调),800A(I _R =630A ~ 800A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:42kA(M 型),65kA(H 型); Icu:65kA(M 型),100kA(H 型); Icw:10kA/0.5s; 使用类别:B 类;适用频率:50Hz; 极数: 3P(3 个保护极,M 型,H 型),4P(3 个保护极,N 极可开闭,M 型); 适用于隔离;							
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-09-06	 (检测机构名称专用章) 2018年9月6日						
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-09-06							
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-09-06							
备 注: 1. 变更情况; <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 额定运行短路分断能力 Ics (kA) 变更</td> <td>Ics: 42kA (M 型), 60kA (H 型)</td> <td>Ics: 42kA (M 型), 65kA (H 型)</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B1042-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2010010307428347; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 额定运行短路分断能力 Ics (kA) 变更	Ics: 42kA (M 型), 60kA (H 型)	Ics: 42kA (M 型), 65kA (H 型)
序号和名称	变更前	变更后					
1. 额定运行短路分断能力 Ics (kA) 变更	Ics: 42kA (M 型), 60kA (H 型)	Ics: 42kA (M 型), 65kA (H 型)					