



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1115981

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM1EL-250L、RDM1EL-250M


RDM1EL-250H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2023CQC107502-1115981 样品名称: 剩余电流保护断路器 型 号: RDM1EL-250L RDM1EL-250M RDM1EL-250H 商 标: PEOPLE 样品数量: 14 台+1 台+2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-10-25, 2023-12-04, 2023-12-14 完成日期: 2023-12-15	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民 工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民 工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1EL-250L、RDM1EL-250M、RDM1EL-250H; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 250A (100A~250A 连续可调), 125A (32A~125A 连续可调); Ics: 25kA (L 型), 36kA (M 型), 50kA (H 型); Icu: 35kA (L 型), 50kA (M 型), 85kA (H 型); Icw: 10kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 可调; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P (3 个保护极, N 极可开闭) 适用于隔离, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭) 不适用于隔离 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 姜泽炜 签名:  日期: 2023-12-16	 (检测机构名称, 盖章) 2023 年 12 月 16 日
审核: 陆林林 签名:  日期: 2023-12-16	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2023-12-16	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页。	