



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1115952

(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器


型 号: RDM1EL-800□

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1115952 (任务编号) 样品名称: 剩余电流保护断路器 型号规格: RDM1EL-800□ 商标: / 样品数量: 21 台 样品生产序号: / 收样日期: 2023 年 11 月 20 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1EL-800□ Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; In: 800A(320A~800A 可调); Ics: L 型: 36kA、M 型: 50kA、H 型: 65kA; Icu: L 型: 50kA、M 型: 65kA、H 型: 85kA; Icw: 10kA/1s; I Δ m: 25%Icu; I Δ n: 50mA/100mA/200mA/300mA /500mA/800mA /1000mA (分档调节/AC 型); Δ t: 0.1s/0.2s/0.3s; 延时型(分级调节) 选择性类别: B 类; 极数: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭)、4P(3 个保护极, N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离, 4P 适用于隔离。 辅助触头: 2NC2NO; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; 使用类别: AC-15: 0.4A/400V; DC-13: 0.15A/220V	
主检: 刘芳 签名:  日期: 2024-01-17	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2024 年 01 月 23 日 
审核: 王静 签名:  日期: 2024-01-23	
签发: 张春香 签名:  日期: 2024-01-23	
备注	/