

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2730949
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM1L-400L、RDM1L-400M

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDM1L-400L、
RDM1L-400M商 标: 

样品数量: 4 台

样品来源: 企业送样

收样日期: 2017-10-23

完成日期: 2017-11-14

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司



生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济
开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站
路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM1L-400L、RDM1L-400M; Uimp: 12kV; Ui: AC690V; Ue: AC400V;
In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类
别: A 类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA; M 型:
Ics: 35kA; Icu: 65kA; IΔn: 100mA/300mA/500mA(可调)/AC 型; IΔm:
17.5kA; 极数: 3P、4P(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-11-16审核: 林杰 签名:  日期: 2017-11-16签发: 许启进 签名:  日期: 2017-11-16国家低压电器产品质量监
督检验中心(浙江)
2017 年 11 月 16 日

备注

备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

变更信息	见下页“变更信息附件”	
原 3C 证书编号	2012010307525327	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-11B2469-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效

RDM1L-400L/4300 400A: I-01、BI-01、BIV-01