



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2730951
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM1L-800L、RDM1L-800M

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDM1L-800L、RDM1L-800M 商 标:  样品数量: 4 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-10-23 完成日期: 2017-11-16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号											
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1L-800L、RDM1L-800M; Uimp: 12kV; Ui: AC690V; Ue: AC400V; In: 400A、500A、630A、700A、800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A 类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 70kA; IΔn: 300mA/500mA/1000mA(可调) /AC 型; IΔm: 17.5kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用												
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-11-16	 国家低压电器产品质量 监督检验中心 (浙江) 2017 年 11 月 16 日											
审核: 林杰 签名:  日期: 2017-11-16												
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-11-16												
备注 备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图 <table border="1" data-bbox="325 1576 1430 1727"> <tr> <td>变更信息</td> <td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2012010307523902</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td> <td>C-040-11B2468-S-S</td> </tr> </table> 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效 RDM1L-800L/4300 800A: I-01、BI-01、BIV-01	变更信息	见下页“变更信息附件”		原 3C 证书编号	2012010307523902		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-11B2468-S-S
变更信息	见下页“变更信息附件”											
原 3C 证书编号	2012010307523902											
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况											
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-11B2468-S-S										