



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0307-2325585
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-125

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM3-125 商 标: / 样品数量: 20 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-08-10 完成日期: 2016-09-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB 14048.2-2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-125; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue: AC400V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; lcs:25kA, lcu:35kA; 使用类别:A 类; 2P、3P、4P; 适用于隔离用 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A; AC-15:AC400V/0.3A, DC-13:DC220V/0.15A	
主检: 蔡贵平 日期: 2016-09-12	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 9 月 27 日
审核: 何晓芳 日期: 2016-09-26	
签发: 郭晓 日期: 2016-09-27	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	