



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830074

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-125

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|------|------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------|---------------------|--|-------|---------------|--|-------|--------------|--|
| <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: RDM3-125</p> <p>商 标: <b>PEOPLE</b></p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2022.01.04</p> <p>完成日期: 2022.02.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业<br/>业园)</p> <p>制造商(生产者): 人民电器集团有限公司</p> <p>制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳<br/>市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p> |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDM3-125; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 25kA; Icu: 35kA; 选择性类别: A 类; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.3A; DC-13: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us: AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P), Ui: 400V, Uimp: 4kV</p>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| <p>签发人: 徐 亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2022.02.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| <p>备注: 该申请为变更申请, 具体如下:</p> <table><tr><td>变更内容</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>标准换版</td><td>GB/T14048.2-2008</td><td>GB/T 14048.2-2020</td></tr><tr><td>变更生产企业地址</td><td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td><td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2016010307908878</td></tr><tr><td>原报告编号</td><td colspan="2">02501-16DQ106</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">福建省产品质量检验研究院</td></tr></table> <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p> |                                                                                                                                                                                                    | 变更内容               | 变更前 | 变更后 | 标准换版 | GB/T14048.2-2008 | GB/T 14048.2-2020 | 变更生产企业地址 | 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 | 原证书编号 | CQC2016010307908878 |  | 原报告编号 | 02501-16DQ106 |  | 原检测单位 | 福建省产品质量检验研究院 |  |
| 变更内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 变更前                                                                                                                                                                                                | 变更后                |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| 标准换版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GB/T14048.2-2008                                                                                                                                                                                   | GB/T 14048.2-2020  |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| 变更生产企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号                                                                                                                                                                                 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| 原证书编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CQC2016010307908878                                                                                                                                                                                |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| 原报告编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02501-16DQ106                                                                                                                                                                                      |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |
| 原检测单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 福建省产品质量检验研究院                                                                                                                                                                                       |                    |     |     |      |                  |                   |          |                    |                    |       |                     |  |       |               |  |       |              |  |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号               |
|------------|----|----|------------------|
| 封面         | √  | 1  | V-14201-DC217085 |
| 首页         | √  | 1  | V-14201-DC217085 |
| 报告组成       | √  | 1  | V-14201-DC217085 |
| 安全型式试验报告   | √  | 25 | V-14201-DC217085 |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  |                  |
| 封底         | √  | 1  |                  |

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：   P   试验结果符合要求  
          F   试验结果不符合要求  
          N   要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

## 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-830074

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: RDM3-125

商 标: **PEOPLE**

样品数量: 4 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.01.04

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论: 依据 GB/T14048.2 -2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM3-125; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 25kA; Icu: 35kA; 选择性类别: A 类; 极数: 2P、3P、4P(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.3A; DC-13: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us: AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P), Ui: 400V, Uimp: 4kV

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.02.15审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.02.15签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.02.15中检质技检验检测科学研究院有限公司  
(检测机构名称、盖章)

2022 年 02 月 15 日

检验检测专用章

备注

样品编号:

#1~#3: 3P 125A

#4: 4P 125A