



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1046688

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-125C、RDM3-125L

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址：浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式：400-833-0072

官 网：www.zjzjccc.com

样品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：RDM3-125C、RDM3-125L 商 标：PEOPLE 样品数量：5 台 样品来源：送样 收样日期：2023.04.27 完成日期：2023.05.25	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者)：人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																					
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM3-125C、RDM3-125L；Uimp: 8kV；Ui: 800V；Ue: AC400V；In: 63A、80A、100A、125A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics: 20kA；Icu: 25kA；选择性类别：A；极数：3P、4P(三个保护极，N 极可开闭)；适用于隔离；配用的辅助触头：1NO1NC；Ith: 3A；AC-15: 400V/0.4A；DC-13: 220V/0.15A																						
签发人：徐 亮 签名： 签发日期：2023.05.25																						
备注：该申请为变更申请，具体如下： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>型号变更</td><td>RDM3-125C</td><td>RDM3-125C、RDM3-125L</td></tr><tr><td>变更螺纹直径</td><td>M8</td><td>M6</td></tr><tr><td>变更拧紧力矩</td><td>6.0N·m</td><td>3.0N·m</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2018010307037354</td></tr><tr><td>原报告编号</td><td colspan="2">02501-17DQ083 V-14201-DC217086</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">福建省产品质量检验研究院、 中检质技检验检测科学研究院有限公司</td></tr></table> 根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。		变更项目	变更前	变更后	型号变更	RDM3-125C	RDM3-125C、 RDM3-125L	变更螺纹直径	M8	M6	变更拧紧力矩	6.0N·m	3.0N·m	原证书编号	CQC2018010307037354		原报告编号	02501-17DQ083 V-14201-DC217086		原检测单位	福建省产品质量检验研究院、 中检质技检验检测科学研究院有限公司	
变更项目	变更前	变更后																				
型号变更	RDM3-125C	RDM3-125C、 RDM3-125L																				
变更螺纹直径	M8	M6																				
变更拧紧力矩	6.0N·m	3.0N·m																				
原证书编号	CQC2018010307037354																					
原报告编号	02501-17DQ083 V-14201-DC217086																					
原检测单位	福建省产品质量检验研究院、 中检质技检验检测科学研究院有限公司																					

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2301404
首页	√	1	V-14201-DC2301404
报告组成	√	1	V-14201-DC2301404
安全型式试验报告	√	24	V-14201-DC2301404
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1046688 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM3-125C、 RDM3-125L 商 标: PEOPLE 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 收样日期: 2023.04.27 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-125C、 RDM3-125L ; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 20kA; Icu: 25kA; 选择性类别: A; 极数: 3P、4P(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A			
主检: 左海亮 签名:  日期: 2023.05.25		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称 盖章) 2023 年 05 月 25 日	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.05.25			
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2023.05.25			
备注	样品编号: #1~#2: RDM3-125L/4300 125A #3: RDM3-125L/4300 63A #4: RDM3-125L/3300 125A #5: RDM3-125C/4300 125A		