



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2016CCC0307-2325584
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-250

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



样品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-250

商 标: /

样品数量: 20 台

样品来源: 送样

收样日期: 2016-08-10

完成日期: 2016-09-12

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车
站路 555 号

试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM3-250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue: AC400V; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; lcs:25kA, lcu:35kA; 使用类别:A类; 2P、3P、4P; 适用于隔离用。

配用的辅助触头: 1NO1NC; lth:3A; AC-15:AC400V/0.3A,
DC-13:DC220V/0.15A.

主检: 蔡贵为 日期: 2016-09-12

审核: 何晓芳 日期: 2016-09-26

签发: 郑晓 日期: 2016-09-27

福建省产品质量检验研究院
2016 年 9 月 27 日

备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。