



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2689594
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-250

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 塑料外壳式断路器
型号: RDM3-250/4310F、
RDM3-250/3310F

商 标: /

样品数量: 5 台

样品来源: 送样

收样日期: 2017-10-16

完成日期: 2017-11-09

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市外向型
工业区

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇
车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM3-250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue: AC400V; In: 100A, 125A, 160A,
180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; lcs:25kA, lcu:35kA;
使用类别:A 类; 2P、3P、4P; 适用于隔离用

配用的辅助触头: 1NO1NC; lth:3A; AC-15:AC400V/0.3A,
DC-13:DC220V/0.15A

符合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us:AC230V(仅 4P)、
AC400V(仅 3P), Ui:400V, Uimp:4kV

主检: 陈永峰 日期: 2017-11-09

审核: 何晓芳 日期: 2017-12-08

签发: 王平 日期: 2017-12-11

福建省产品质量检验研究院
2017 年 12 月 11 日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品增加附件	/	分励脱扣器(预付费功能)

2.原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ107(A2016CCC0307-2325584);

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010307908907;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),
N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。