



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-822282





产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM32LE-125L/Y、RDM32LE-125M/Y、
RDM32LE-125H/Y

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-822282 样品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM32LE-125L/Y、 RDM32LE-125M/Y、 RDM32LE-125H/Y 商 标: PEOPLE 数 量: 7 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-12-12 完成日期: 2022-02-11	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM32LE-125L/Y、RDM32LE-125M/Y、RDM32LE-125H/Y; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 125A(Ir1=50A/63A/80A/100A/125A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA 分级调节; 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 延时型/非延时型可调; RDM32LE-125L/Y: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-125M/Y: Ics: 35kA; Icu: 50kA; RDM32LE-125H/Y: Ics: 50kA; Icu: 85kA; I Δ m: 21.25kA; 选择性类别: A; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;	
主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-03-14	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-03-14	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-03-14	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目 and 认证情况详见附页	