



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA SL0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2019CQC012023-462500
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM32LE-160□□/W

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型号: RDM32LE-160□□/W</p> <p>数量: 18</p> <p>收样日期: 2019-11-15</p> <p>完成日期: 2019-12-23</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 32902-2016 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM32LE-160□□/W; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 125A (50A~125A 连续可调)、160A (64A~160A 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; RDM32LE-160Y/W: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-160YM/W: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 使用类别: A 类; IΔm: 25% Icu; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);

主检: 傅炳 签名:  日期: 2019-12-26

审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-12-26

签发: 杜量 签名:  日期: 2019-12-26



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;

CCC 报告编号: C-06801-1C192193