



2013110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他: 利用已获证书结果

申请编号: A2014CCC0307-1894505

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、RDM32LE-250H

检测机构: 浙江省质量检测科学研究院

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



产品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM32LE-250L RDM32LE-250M RDM32LE-250H 数量: 20 台 收样日期: 2014-12-01、2015-01-05 完成日期: 2015-02-15 样品来源: 生产企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 浙江人民电器有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、RDM32LE-250H Ue: AC400V; Ui: 1000V In: 250A (100A~250A 可调), 过电流脱扣器类型: 电子式 IΔn: 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节; AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 延时型; RDM32LE-250L : Icu: 35kA; Ics: 25kA; RDM32LE-250M : Icu: 50kA; Ics: 42kA; RDM32LE-250H : Icu: 85kA; Ics: 50kA; IΔm: 21.25kA 使用类别: A 类; 极数: 3P+N (带有三个保护极, N 极常通) 自动重合闸时间: 20~60s	
签发人: 张 正 签 名:  签发日期: 2015 年 02 月 28 日	
备注:	