



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-822281

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、
RDM32LE-250H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-822281 样品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM32LE-250L、 RDM32LE-250M、 RDM32LE-250H 商 标: PEOPLE 数 量: 7 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-12-12 完成日期: 2022-02-11	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、RDM32LE-250H; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 250A(100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I _{Δn} : 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节; 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 延时型; RDM32LE-250L: Icu: 35kA; Ics: 25kA; RDM32LE-250M: Icu: 50kA; Ics: 42kA; RDM32LE-250H: Icu: 85kA; Ics: 50kA; I _{Δm} : 21.25kA; 选择性类别: A; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭); 产品不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;	
主检: 周烽烽 签名: 	日期: 2022-03-14
审核: 孟佳炜 签名: 	日期: 2022-03-14
签发: 姚 波 签名: 	日期: 2022-03-14
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目和认证情况详见附页	

