



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2022CQC107502-941998

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM32LE-800L、RDM32LE-800M、
RDM32LE-800H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-941998 样品名称: 剩余电流保护断路器 型 号: RDM32LE-800L、 RDM32LE-800M、 RDM32LE-800H 商 标: PEOPLE 数 量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-04-14 完成日期: 2022-04-15	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM32LE-800L、RDM32LE-800M、RDM32LE-800H; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 800A(Ir1=400A/500A/630A/700A/800A 分级可调); In: 630A(Ir1=315A/350A/400A/500A/630A 分级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I _{Δn} : 100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA, (分级可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 延时型/非延时型可调; RDM32LE-800L: Icu: 50kA; Ics: 35kA; RDM32LE-800M: Icu: 65kA; Ics: 42kA; RDM32LE-800H: Icu: 85kA; Ics: 65kA; Icw: 8kA/1s (In: 630A); Icw: 10kA/1s (In: 800A) I _{Δm} : 21.25kA; 选择性类别: B; 极数: 3P+N(带有三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;	
主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-04-16	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-04-16	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-04-16	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目和认证情况详见附页	