



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2025CCC0307-4679415
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、
RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、RDM5-125MR、
RDM5-125HR; RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、
RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、
RDM5-100HR、RDM5P-125S、RDM5P-125L、RDM5P-125M、
RDM5P-125H、RDM5P-125SR、RDM5P-125LR、RDM5P-125MR、
RDM5P-125HR; RDM5P-100S、RDM5P-100L、RDM5P-100M、
RDM5P-100H、RDM5P-100SR、RDM5P-100LR、RDM5P-100MR、
RDM5P-100HR

检测机构: 福建产品质量检验研究院



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM5P-125M 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2025-03-24 完成日期：2025-03-28	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、RDM5-100HR、RDM5P-125S、RDM5P-125L、RDM5P-125M、RDM5P-125H、RDM5P-125SR、RDM5P-125LR、RDM5P-125MR、RDM5P-125HR；RDM5P-100S、RDM5P-100L、RDM5P-100M、RDM5P-100H、RDM5P-100SR、RDM5P-100LR、RDM5P-100MR、RDM5P-100HR；Ui:1000V；Uimp:8kV；Ue:AC400V(2P,L 型、M 型), AC400V(3P、4P, S 型), AC400V/690V(3P、4P,L 型、M 型、H 型)；In(125A 电流段):10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A；In(100A 电流段):10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A；过电流脱扣器类型:热磁式；AC400V(2P):L 型:lcs:35kA, lcu:50kA；M 型:lcs:50kA, lcu:70kA；AC400V(3P、4P): S 型:lcs:18kA, lcu:25kA；L 型:lcs:35kA, lcu:50kA；M 型:lcs:50kA, lcu:70kA；H 型:lcs:70kA, lcu:100kA；AC690V(3P、4P):L 型:lcs:10kA, lcu:20kA；M 型:lcs:12kA, lcu:20kA；H 型:lcs:15kA, lcu:30kA；选择性类别:A；极数:2P(L 型、M 型), 3P(S 型、L 型、M 型、H 型), 4P(S 型、L 型、M 型、H 型, N 极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头:1NO1NC；lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 1NO1NC；lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A	
主检：  日期：2025-03-28	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2025 年 3 月 31 日
审核：  日期：2025-03-31	
签发：  日期：2025-03-31	
备注：（见附件）	

附件：

备注：1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	RDM5-125S、RDM5-125L、 RDM5-125M、RDM5-125H、 RDM5-125SR、RDM5-125LR、 RDM5-125MR、RDM5-125HR； RDM5-100S、RDM5-100L、 RDM5-100M、RDM5-100H、 RDM5-100SR、RDM5-100LR、 RDM5-100MR、RDM5-100HR；	RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、 RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、 RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、 RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、 RDM5-100SR、RDM5-100LR、 RDM5-100MR、RDM5-100HR、 RDM5P-125S、RDM5P-125L、 RDM5P-125M、RDM5P-125H、 RDM5P-125SR、RDM5P-125LR、 RDM5P-125MR、RDM5P-125HR； RDM5P-100S、RDM5P-100L、 RDM5P-100M、RDM5P-100H、 RDM5P-100SR、RDM5P-100LR、 RDM5P-100MR、RDM5P-100HR

- 2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ0900；
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
- 4.原证书编号：2024010307695881；
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0737
首页	√	1	02501-25DQ0737
报告组成	√	1	02501-25DQ0737
安全型式试验报告	√	8	02501-25DQ0737-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验