



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4679987
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、
RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR
RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、
RDM5P-400LR、RDM5P-400MR、RDM5P-400HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM5P-400L 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2025-02-21 完成日期：2025-02-27		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号									
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、RDM5P-400MR、RDM5P-400HR；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue: AC400V/690V；In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A； 过电流脱扣器类型:热磁式； AC400V:L 型:Ics:50kA, Icu:50kA；M 型:Ics:70kA, Icu:70kA；H 型:Ics:75kA, Icu:100kA； AC690V:L 型:Ics:10kA, Icu:20kA；M 型:Ics:15kA, Icu:25kA；H 型:Ics:18kA, Icu:35kA； 选择性类别:A；极数: 3P, 4P；适用于隔离用； 配用的辅助触头:2NO2NC；Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 2NO2NC；Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A											
主检：内特佳		日期：2025-02-27									
审核：张成		日期：2025-03-03									
签发：严和		日期：2025-03-04									
福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2025 年 3 月 4 日											
备注： 1.变更情况： <table><thead><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>型号</td><td>RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR</td><td>RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、RDM5P-400MR、RDM5P-400HR</td></tr></tbody></table>				序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号	RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR	RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、RDM5P-400MR、RDM5P-400HR
序号	变更项目	变更前	变更后								
1	型号	RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR	RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、RDM5P-400MR、RDM5P-400HR								
2.最近一次原认可报告编号：02501-21DQ3129； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010307695886； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。											

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0719
首页	√	1	02501-25DQ0719
报告组成	√	1	02501-25DQ0719
安全型式试验报告	√	8	02501-25DQ0719-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验