



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2025CCC0307-4676923
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-63、RDM5P-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM5P-63L 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2025-03-24 完成日期：2025-03-28	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号								
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM5-63、RDM5P-63；Uimp:8kV；Ui:1000V；Ue:AC400V； In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A； 过电流脱扣器类型:热磁式；选择性类别:A； L 型：Ics:15kA、Icu:25kA；M 型：Ics:25kA、Icu:35kA, 2P、3P、4P(N 极可开闭)；适用于隔离用； 配用的辅助触头：1NO1NC，Ith:3A，AC-15:400V/0.4A，DC-13:220V/0.15A 符合附录 N 的电子附件：欠压脱扣器；Uimp:4kV；Ui:400V；Us:AC400V、AC230V									
主检：  日期：2025-03-28	 福建省产品质量检验研究院 2025 年 3 月 31 日								
审核：  日期：2025-03-31									
签发：  日期：2025-03-31									
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>型号变更</td><td>RDM5-63</td><td>RDM5-63、RDM5P-63</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ2609； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010307696842； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号变更	RDM5-63	RDM5-63、RDM5P-63
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号变更	RDM5-63	RDM5-63、RDM5P-63						

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0736
首页	√	1	02501-25DQ0736
报告组成	√	1	02501-25DQ0736
安全型式试验报告	√	9	02501-25DQ0736-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验