



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2025CCC0307-4679986
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、
RDM5-630LR、RDM5-630MR、RDM5-630HR、
RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、
RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、RDM5P-630HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM5P-630L 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2025-02-21 完成日期：2025-02-27		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号									
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、RDM5-630LR、RDM5-630MR、 RDM5-630HR、RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、 RDM5P-630MR、RDM5P-630HR；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue: AC400V/690V； In: 400A, 500A, 630A；过电流脱扣器类型:热磁式； AC400V:L 型:lcs:50kA, lcu:50kA；M 型:lcs:70kA, lcu:70kA；H 型:lcs:75kA, lcu:100kA； AC690V:L 型:lcs:10kA, lcu:20kA；M 型:lcs:15kA, lcu:25kA；H 型:lcs:18kA, lcu:35kA； 选择性类别:A；极数: 3P, 4P；适用于隔离用；50Hz 配用的辅助触头:2NO2NC；lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 2NO2NC；lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A											
主检： 日期：2025-02-27		 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2025 年 3 月 4 日									
审核： 日期：2025-03-03											
签发： 日期：2025-03-04											
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>型号</td><td>RDM5-630L、RDM5-630M、 RDM5-630H、RDM5-630LR、 RDM5-630MR、RDM5-630HR</td><td>RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、 RDM5-630LR、RDM5-630MR、RDM5-630HR、 RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、 RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、RDM5P-630HR</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-21DQ3128； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010307695885； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号	RDM5-630L、RDM5-630M、 RDM5-630H、RDM5-630LR、 RDM5-630MR、RDM5-630HR	RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、 RDM5-630LR、RDM5-630MR、RDM5-630HR、 RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、 RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、RDM5P-630HR
序号	变更项目	变更前	变更后								
1	型号	RDM5-630L、RDM5-630M、 RDM5-630H、RDM5-630LR、 RDM5-630MR、RDM5-630HR	RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、 RDM5-630LR、RDM5-630MR、RDM5-630HR、 RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、 RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、RDM5P-630HR								

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0720
首页	√	1	02501-25DQ0720
报告组成	√	1	02501-25DQ0720
安全型式试验报告	√	8	02501-25DQ0720-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验