



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1044624

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-□ RDM5RT-□、
RDM5RT/A-□、 RDM5RT/P-□

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号：V2023CQC107502-1044624 样品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：RDM5-□、 RDM5RT-□、 RDM5RT/A-□、 RDM5RT/P-□ 商标：/ 样品数量：5 台 样品生产序号：/ 收样日期：2023-04-19 样品来源：企业送样 抽样通知书编号：/		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：上图电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号	
试验依据标准：GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》			
试验结论：合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 型号：RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□； Ue：AC400V/415V，AC690V；Ui：1000V；Uimp：8kV； In：RDM5-□、RDM5RT/P-□：1000A、1250A、1500A、1600A、1800A、2000A； RDM5RT-□、RDM5RT/A-□：1000A（0.8-1.0In 可调）、1250A（0.8-1.0In 可调）、1500A（0.8~1.0In 可调）、1600A（0.8~1.0In 可调）、1800A（0.8~1.0In 可调）、2000A（0.8~1.0In 可调）； Ics：AC400V/415V：M 型：50kA，H 型：85kA；AC690V：M/H 型：20kA； Icu：AC400V/415V：M 型：50kA，H 型：100kA；AC690V：M/H 型：20kA； 过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A 类； 极数：3P、4P（三个保护极，N 极可开闭）；额定频率：50/60Hz；适用于隔离用。			
主检：唐璐怡 签名： 日期：2023-05-23		（检测机构名称、盖章） 2023 年 5 月 23 日	
审核：季英瑞 签名： 日期：2023-05-23			
签发：张 钰 签名： 日期：2023-05-23			
备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	上图电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
	型号	STM6-□、STM6RT-□、 STM6RT/A-□、STM6RT/P-□	RDM5-□、RDM5RT-□、 RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□
	母证书编号	CQC22107361725	
	母证书检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心（镇江市产品质量监督检验中心）	
	说明：本试验报告引用编号为“12901-20228171-CQC”的报告，仅修改了委托人及生产者（制造商）名称、地址、型号命名，其余参数均一致。		