



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-822278

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、  
RDM5Z-125/H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-822278 样品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、 RDM5Z-125/H 商    标: <b>PEOPLE</b> 数    量: 7 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-12-12 完成日期: 2022-02-11	委    托    人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人 民工业园) 生    产    者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人 民工业园) 生    产    企    业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、RDM5Z-125/H; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 125A(0.4~1.0In 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I $\Delta$ n: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA 分级调节; 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 延时型可调; RDM5Z-125/L: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM5Z-125/M: Ics: 35kA; Icu: 50kA; RDM5Z-125/H: Ics: 42kA; Icu: 65kA; I $\Delta$ m: 25%Icu; 选择性类别: A; 极数: 3P+N(带有三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-03-17	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-03-17	
签发: 姚    波 签名:  日期: 2022-03-17	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目 and 认证情况详见附页	