



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107501-1135797

产品名称：并网箱

型号：RDPV8-B-50

检测机构：中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1135797 样品名称: 并网箱 型号: RDPV8-B-50 商标: PEOPLE 样品数量: 1台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 202311001 收样日期: 2023.11.22 完成日期: 2023.12.15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: RDPV8-B-50;

额定电压 (Un) : 400V、380V、230V;

额定绝缘电压 (Ui) : 690V;

额定频率 (fn) : 50Hz;

主母线的额定电流 (InA) : 100A~10A;

配电母线的组额定电流 (Ing) : /;




主母线的额定短时耐受电流 (Icw) : 2kA;

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw) : /;

户内型/户外型: 户内型;

外壳防护等级: IP65;

进线回路数: 1 回路, 出线回路数: 1 回路

主检: 许立岗	签名: 	日期: 2023.12.15
审核: 魏益松	签名: 	日期: 2023.12.19
签发: 曾征	签名: 	日期: 2024.01.18



中检质技检验检测科学研究院有限公司
 (检测机构名称、盖章)
 2024年01月18日

备注

1、送试样品: #1 (Un: 400V, InA: 100A; IP65) + 样件;

2、该产品仅适用于污染等级为 2 级环境户内使用。