



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2016CCC0305-2493826
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关(CB级)

型号: RDQ1-63/3P、RDQ1-63/4P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>样品名称: 双电源自动转换开关</p> <p>型号: RDQ1-63/3P、RDQ1-63/4P</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>样品数量: 3</p> <p>收样日期: 2017-02-20</p> <p>完成日期: 2017-03-16</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ1-63/3P、RDQ1-63/4P Ue: AC400V; Ie: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 400V; Uimp: 4kV(主回路)、4kV(控制回路); Icn: 5kA; Icm(峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 仅失压保护</p>	
<p>主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2017-03-23</p>	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2017年03月30日
<p>审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-03-28</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2017-03-30</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>变更信息详见附件表 1</p>	