



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2024CCC0305-4529062

产品名称: 自动转换开关电器

型号: RDQ5S-125

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 自动转换开关电器 型号: RDQ5S-125 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-09-30 完成日期: 2024-09-30		委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址 (制造商): 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产企业: 朗明电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号	
试验结论: 原获证(20240103051251349)产品依据 GB/T14048.11-2016 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(20240103051251349)产品, 产品描述一致、内部结构一致。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ5S-125H, 类别: AC-33A; RDQ5S-125, 类别: AC-33B; Ui: 800V(主); Uimp: 8kV(主); Ith: 125A; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P) ; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Iq: 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV;			
主检: 张立豪		日期: 2024-10-08	
签发: 倪心彬		日期: 2024-10-08	
签发: 王健		日期: 2024-10-08	
备注	ODM 认证	母证书	ODM 认证
	委托人名称	朗明电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	乐清市柳市镇木山后村	浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)
	生产者名称	朗明电气有限公司	人民电器集团有限公司
	生产者地址 (制造商)	乐清市柳市镇木山后村	浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)
	型号	SHIQ8H-125IIA、SHIQ8H-125IIB、SHIQ8H-125IIC、SHIQ8H-125IIIA、SHIQ8H-125IIIB、SHIQ8H-125IIIC、SHIQ8-125IIA、SHIQ8-125IIB、SHIQ8-125IIC、SHIQ8-125IIIA、SHIQ8-125IIIB、SHIQ8-125IIIC;	
	母证书编号	20240103051251349	
	母证书检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)温州海关综合技术服务中心	
	说明: 本试验报告引用编号为“02401-2011920092、01601-DWRY210096”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除生产企业地址, 型号命名不同外, 其余参数均一致。此描述报告须与原报告试验部分合并使用方为有效。 试品编号: RDQ5S-125 125A 1 只、RDQ5S-125H 16A 1 只		