



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0309-2627085

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: RDR5-25

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 热过载继电器 型 号: RDR5-25 商 标:  样品数量: 26 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-08-23 完成日期: 2017-09-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDR5-25; Ui: AC690V; Uimp: 8kV; Ue: AC690V; Ie: 0.1A~0.16A、0.16A~0.25A、0.25A~0.4A、0.4A~0.63A、0.63A~1A、1A~1.6A、1.25A~2A、1.6A~2.5A、2.5A~4A、4A~6A、5.5A~8A、7A~10A、9A~13A、12A~18A、17A~25A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NC, 1NO; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.5A; DC-13: 220V/0.2A	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-09-28	 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江) 2017年09月29日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-09-29	
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-09-29	
备注	