



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0304-4673733

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: RDR5-25、RDR5P-25

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心


国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 产品名称: 热过载继电器          | 委托人: 人民电器集团有限公司                  |
| 型 号: RDR5-25、RDR5P-25 | 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)      |
| 商 标: <b>PEOPLE</b>    | 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司             |
| 样品数量: 1 台             | 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 样品来源: 企业送样            | 生产企业: 浙江人民电器有限公司                 |
| 收样日期: 2025-02-08      | 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号       |
| 完成日期: 2025-02-08      |                                  |

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
RDR5-25、RDR5P-25; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC690V; Ie: 0.1A~0.16A、0.16A~0.25A、0.25A~0.4A、0.4A~0.63A、0.63A~1A、1A~1.6A、1.25A~2A、1.6A~2.5A、2.5A~4A、4A~6A、5.5A~8A、7A~10A、9A~13A、12A~18A、17A~25A;  
脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NO1 NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

|                                                                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 主检: 林吕杰 签名:  日期: 2025-02-08 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心<br>2025 年 02 月 08 日 |
| 审核: 林杰 签名:  日期: 2025-02-08  |                                      |
| 签发: 李孟 签名:  日期: 2025-02-08  |                                      |

|    |                                                 |                                           |                        |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 备注 | 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 |                                           |                        |
|    | 变更信息                                            | 变更前                                       | 变更后                    |
|    | 产品型号                                            | RDR5-25                                   | RDR5-25、RDR5P-25       |
|    | 原证书编号                                           | 2024010304696458                          |                        |
|    | 已获证型号规格                                         | 见 P8 页 5 产品认证情况                           |                        |
|    | 原证书检测机构/<br>报告编号                                | 浙江省高低压电器产品质量检验中心<br>国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江) | 17001-NPC0303-21060303 |
|    | 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效                       |                                           |                        |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号                    |
|------------|----|----|-----------------------|
| 封面         | √  | 1  | 17001-CCC-250112010   |
| 首页         | √  | 1  | 17001-CCC-250112010-S |
| 报告组成       | √  | 1  | 17001-CCC-250112010-S |
| 安全型式试验报告   | √  | 9  | 17001-CCC-250112010-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  | /                     |
| 封底         | √  | 1  | /                     |

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：   P   试验结果符合要求
- F   试验结果不符合要求
- N   要求不适用于该产品，或不进行该项试验