



大连检验检测认证集团
DITCG

报告编号: 02901-V21B145C-S



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-850039

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: RDR6-36、RDJ2-36

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



样品名称: 热过载继电器 型号: RDR6-36、RDJ2-36 商标: PEOPLE 样品数量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021.12.07 完成日期: 2021.12.21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB14048.4-2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDR6-36、RDJ2-36 额定工作电压 (Ue): AC380V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定冲击耐受耐压 (Uimp): 8kV; 额定工作电流 (Ie): 23A~32A、28A~36A; 脱扣级别: 10A; 防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1N01NC; 额定绝缘电压 (Ui): 380V; 额定冲击耐受耐压 (Uimp): 4kV; 约定发热电流 (Ith): 5A; AC-15: AC380V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021.12.21	 大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2021 年 12 月 22 日
审核: 高云 签名:  日期: 2021.12.22	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021.12.22	
备注	1) 正常条件下的接通和分断能力试验 (DC-13) 示波图中, Ua 为直流电源电压, Uc 为试品端口电压, Ub 为电流经限流电阻后转换的电压波形。 2) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 3) 原型式报告编号: C-027-12DQ368; 出具原型式报告检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4) 原证书编号: CQC2012010309573595; 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。