



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2020CQC012030-555225

产品名称: 电动机保护用断路器

型 号: RDS5-32、RDS5-32X

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 电动机保护用断路器 型 号: RDS5-32、RDS5-32X 商 标: / 样品数量: 29 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-06-19、2020-07-23 完成日期: 2020-07-30	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇 车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2008、GB/T 14048.4—2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDS5-32、RDS5-32X; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue: 400V/415V, 690V; In:0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A (可调); 过电流脱扣器类型:热磁式; lcs/lcu 详见附件; 脱扣级别:10A;使用类别:A, AC-3; 3P , 适用于隔离用	
主检:  日期: 2020-07-30	 福建省产品质量检验研究院 2020 年 9 月 7 日
审核:  日期: 2020-09-03	
签发:  日期: 2020-09-07	
备注: 1.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 2.试验程序II/III (#02)分包山东省产品质量检验研究院, 分包报告编号AY0501124-2020。	