



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：V2023CQC107502-1093670

(任务编号)

产品名称：隔离器

型 号：RDT8-32PV

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



<p>产品名称: 隔离器 型号: RDT8-32PV 数量: 6 台 收样日期: 2023 年 08 月 14 日 完成日期: 2023 年 10 月 30 日 样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDT8-32PV Ue: DC1000V; Ui: DC1000V; Uimp: 4kV; Ie: 32A; Ith: 32A; Iq: 20kA; 使用类别: DC-PV0; 极数: 1P</p>	
<p>签发人: 张春香 签名:  签发日期: 2023 年 10 月 30 日</p>	
<p>备注</p>	<p>/</p>

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	06301-23自认检149-1093670
首页	√	1	06301-23自认检149-1093670
报告的组成	√	1	06301-23自认检149-1093670
安全型式试验报告	√	26	06301-23自认检149-1093670
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

<p>申请编号: V2023CQC107502-1093670 (任务编号)</p> <p>样品名称: 隔离器</p> <p>型号规格: RDT8-32PV</p> <p>商标: /</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2023 年 08 月 14 日</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验依据标准: GB/T 14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDT8-32PV</p> <p>Ue: DC1000V; Ui: DC1000V; Uimp: 4kV;</p> <p>Ie: 32A;</p> <p>Ith: 32A;</p> <p>Iq: 20kA;</p> <p>使用类别: DC-PV0;</p> <p>极数: 1P</p>	
<p>主检: 王玉华 签名:  日期: 2023-10-26</p>	<p>天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称, 盖章) 2023 年 10 月 30 日 检验检测专用章</p> 
<p>审核: 王静 签名:  日期: 2023-10-30</p>	
<p>签发: 张春香 签名:  日期: 2023-10-30</p>	
<p>备注 /</p>	