



CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: V2022CQC107502-950909

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5-2000

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2022CQC107502-950909</p> <p>样品名称: 万能式断路器</p> <p>型号: RDW5-2000</p> <p>数量: 20台+25附件</p> <p>商标: /</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2022-08-28</p> <p>完成日期: 2022-09-14</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDW5-2000;</p> <p>Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V、AC690V;</p> <p>In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A;</p> <p>AC400V: Ics: 80kA (S型)、80kA (H型); Icu: 80kA (S型)、80kA (H型); Icw: 65kA/1s (S型)、65kA/1s (H型);</p> <p>AC690V: Ics: 50kA (S型)、65kA (H型); Icu: 50kA (S型)、65kA (H型); Icw: 40kA/1s (S型)、55kA/1s (H型);</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz;</p> <p>选择性类别: B类;</p> <p>极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;</p> <p>配用的辅助触头 (4NO4NC, 6NO6NC): Ith: 6A;</p> <p>AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;</p>	
<p>主检: 金宏飞 签名:  日期: 2022-10-06</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-10-06</p>	
<p>签发: 姚波 签名:  日期: 2022-10-06</p>	
<p>备注:</p>	