



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-973442
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-4000

检测机构：福建省产品质量检验研究院




样品名称：万能式断路器 型号：RDW5-4000S 商 标：/ 样品数量：1台 样品来源：送样 收样日期：2022-08-19 完成日期：2022-09-05	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDW5-4000；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC400V/690V；In：2000A，2500A，2900A，3200A，3600A，4000A；过电流脱扣器类型：电子式；
 S型：AC400V：Ics：85kA，Icu：100kA，Icw：85kA/1s；AC690V：Ics：65kA，Icu：65kA，Icw：65kA/1s；
 H型：AC400V：Ics：100kA，Icu：100kA，Icw：100kA/1s；AC690V：Ics：85kA，Icu：85kA，Icw：85kA/1s；
 选择性类别：B；3P、4P，适用于隔离用，适用频率：50/60Hz
 配用的辅助触头：YQF1，4NO4NC，6NO6NC，Uimp：6kV；Ui：690V，Ith：6A，AC-15：230V/1.5A、400V/0.9A，DC-13：220V/0.27A、110V/0.55A

主检：张崇军	日期：2022-09-05	 福建省产品质量检验研究院 2022年9月6日
审核：何仁序	日期：2022-09-06	
签发：严华明	日期：2022-09-06	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力代号(常规产品)	N	S

- 最近一次原认可报告编号：02501-22DQ2638；
- 最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
- 原证书编号：CQC2016010307880093；
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。