



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0307-4532732

(任务编号)

产品名称：直流断路器

型 号：RDX6-63DC、RDX6-63HDC

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：直流断路器 型号：RDX6-63DC RDX6-63HDC 商 标：PEOPLE 样品数量：13 台 样品来源：企业送样 收样日期：2024-10-10 完成日期：2024-12-04	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDX6-63DC、RDX6-63HDC Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: DC250V (1P)、DC500V (2P)、DC750V (3P)、DC1000V (4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型：热磁式; 瞬时脱扣类型：C 型、D 型; RDX6-63DC: Icu=Ics=6kA; RDX6-63 (H) DC: Ics=7.5kA, Icu: 10kA; 选择性类别：A 类; 适用于隔离用; 接线方式：1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 接线图见报告第 8 页	
主检：隋宜辰 签名：隋宜辰 日期：2024-12-04	山东省产品质量检验研究院 2024 年 12 月 5 日
审核：杜红亮 签名：杜红亮 日期：2024-12-05	
签发：丛 林 签名：丛 林 日期：2024-12-05	
备注	1. 示波图编号说明：额定运行短路分断能力试验、额定极限短路分断能力试验、—T 图，验证操作性能—S 图，预期波—Y 图。 2. 变更内容见下页附页。 3. 此变更报告与原型式试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原型式试验报告中的样品描述及说明。