



2015001885A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:




申请编号: A2016CCC0305-2375100
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型 号: RDXQ5-63

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关电器 型号: RDXQ5-63 商 标:  样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-07-15 完成日期: 2016-11-17	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车 站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDXQ5-63 额定绝缘电压(Ui): 400V; 额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV; 约定发热电流(Ith): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 额定工作电压(Ue): AC400V; 额定工作电流(Ie): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 9.18kA; 额定短路分断能力(Icn): 6kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P,4P	
主检:  日期: 2016.11.29	 检测机构名称、盖章) 2016年11月29日
审核:  日期: 2016.11.29	
签发:  日期: 2016.11.29	
备注: 无	