



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2493296
(任务编号)

产品名称: 有填料快速熔断器

型 号: RS3-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料快速熔断器

型 号: RS3-100

商 标: /

样品数量: 6 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-03-02

完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RS3-100

Un: AC500V,

In: 50A, 60A, 80A, 100A,

额定分断能力I1:50kA,

分断范围和使用类别:aR

主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-03-13审核: 陆维导 签字:  日期: 2017-03-13签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-13

(检测机构名称, 盖章)

2017年3月13日

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016

2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0071-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2003010308098764;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。