



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0308-2525170  
(任务编号)

产品名称: 有填料快速熔断器

型 号: RS3-600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 有填料快速熔断器</p> <p>型 号: RS3-600</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-03-02</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RS3-600  
 Un: AC500V,  
 In: 250A,300A,320A,350A,400A,480A,500A,600A,  
 额定分断能力I1:50kA,  
 分断范围和使用类别:aR

主检: 王 炜 签字: *王炜* 日期: 2017-03-13

审核: 尤雪元 签字: *尤雪元* 日期: 2017-03-13

签发: 许建林 签名: *许建林* 日期: 2017-03-13



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016

- 2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0072-S;
- 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 3C 证书编号: 2004010308111526;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。