



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2493286


(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式圆筒形帽熔断器

型 号: RT18-32 (支持件), R015 (熔断体)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式圆筒形帽熔断器 型号: RT18-32(支持件), R015(熔断体) 商 标: / 样品数量: 23 熔断体, 5 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-15 完成日期: 2017-02-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 熔断体型号: R015 熔断体的额定电压 Un: AC380V; 熔断体的额定电流 In: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A; 额定分断能力 I ₁ : 100kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件: RT18-32 熔断体支持件的额定电压 Un: AC380V; 熔断体支持件的额定电流 In: 32A; 熔断体支持件的额定冲击耐受电压 U _{imp} : 4kV; 熔断体支持件的防护等级: IP20; 极数: 1P;							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-03-08							
审核: 闫明显 签字:  日期: 2017-03-08							
签发: 陈 源 签名:  日期: 2017-03-08							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="272 1794 1406 1877"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0064-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2003010308091322; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
见附页	见附页	见附页					